

## SF6 气体试验选型方案

**表一：气体继电器校验**

( 试验设备：NRMD-SF6 密度继电器校验仪 )

周期	周期
1) 大修后 2) 必要时	1) 按制造厂的技术要求 2) 整定值符合运行规程要求，动作正确

**表二：水分（露点）**

( 试验设备：NRDWS 智能微水测量仪 )

周期	周期
1) 大修后 2) 必要时	按制造厂的技术要求

**表三：SF6 气体泄漏试验**

( 试验设备：NRLF 高精度 SF6 气体检漏仪 )

周期	周期
2) 大修后 2) 必要时	年漏气率：≤1%或按制造厂要求

**表四：耦合电容器和电容式电压互感器的电容分压器交流耐压试验**

( 试验设备：YDJ 系列 油浸式试验变压器 )

周期	周期
必要时	试验电压为出厂试验电压的 75%